CHEMIA

Uwaga: Projektuje się wymianę istniejącej kraty łukowej na sito kanałowe.
Wymaga to demontażu kraty łukowej oznaczenie nr. 1 na rysunku wraz z napędem i skrzynką sterowniczą.
Uwaga: Projektuje się wymianę istniejących pomostów i barierek na metalowe ze stali gatunek: S355
(dawne oznaczenie 18G2A) , cynkowana o kategorii odporności C4 (silna) zgodnie z PN-EN ISO 12944-2

Nazwa rysunku: **SITO KANAŁOWE - ORIENTACJA**					Nr rysunku: 1
Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZAKRUCZE, GMINA MAŁOGOSZCZ *Komora kraty - obiekt 10*					Skala: 1:500
					Stadium: PB/PW
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Firma:
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL - 178/90		02.2015r.	PROENCO ul. Warszawska 30/10 25–312 Kielce
Sprawdził: mgr inż. K. WOŁODZIEJEWICZ	KONSTRUKCJE	KL - 21/92		02.2015r.	
Sprawdził: mgr inż. A. WOŁOWIEC	INSTAL.-EL.			02.2015r.	