

Legenda :

1. projektowana instalacja siłowa 3f układana w rurze ochronnej p/posadzką i na konstrukcji stalowej
2. projektowana instalacja oświetleniowa prowadzona w rurach ochronnych na konstrukcji stalowej
   Instalacje wykonać przewodami YDY 3 (4,5) x 1,5 mm² układanymi w rurach ochronnych z osprzętem szczelnym.
3. projektowana instalacja 1 f prowadzona w rurze ochronnej pod posadzką i na konstrukcji stalowej
4. projektowana bednarka stalowa ocynkowana # 25 x 4 mm układana w ziemi na głębokości 0,6 m.
   Do szyny przyłączyć konstrukcje stalową wiaty, przewód ochronny PNE w złączu kablowym,
   przewód PE w rozdzielni głównej oraz konstrukcje stalową sita.
5. Ochrona przed dotykiem pośrednim - **samoczynne odłączenie zasilania** **układ sieci TN - C - S**

Dobór opraw oświetleniowych

1. **A** - oprawa do świetlówek bryzgoodporna typu 147 - 236 montowana do uchwytów
   przyspawanych do konstrukcji wsporczej wiaty

Nazwa rysunku: Projekt modernizacji zasilania w energię el. komory krat Projekt zasilania urządzeń w wiacie sita kanałowego				Nr rysunku: 4
Obiekt: Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Zakrucze, gm. Małogoszcz				Skala: 1 : 50
				Stadium: PB/PW
Projektował: mgr inż. A. Wotowiec	Specjalność: INSTAL.-INŻ.	Nr upr.: 132/77 KL-183/89	Podpis:	Data: 12.2015 r.
Sprawdził: mgr inż. M.Łapiński	INSTAL.-INŻ.	180/KL/72		12.2015 r.
				PROENCO Kielce ul. Warszawska 30/10