Uwaga: Projektuje się wymianę istniejącej kraty łukowej na sito kanałowe. Wymaga to demontażu kraty łukowej oznaczenie nr. 1 na rysunku wraz z napędem i skrzynką sterowniczą.
Uwaga: Projektuje się wymianę istniejących pomostów i barierek na metalowe ze stali gatunek: S355 (dawne oznaczenie 18G2A) , cynkowana o kategorii odporności C4 (silna) zgodnie z PN-EN ISO 12944-2



Nazwa rysunku: SITO KANAŁOWE – RZUT				Nr rysunku: 5
Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZAKRUCZE, GMINA MAŁOGOSZCZ Komora kraty – obiekt 10, Piaskownik – obiekt 2				Skala: 1:25
Projektował: mgr inż. D. ŚLIZ	Specjalność: INSTAL.–INŻ.	Nr uprawnień: KL – 178/90	Podpis:	Data: 12.2015r.
Rysował: mgr inż. M. CICHOPEK				12.2015r.
Sprawdził: mgr inż. S.SADKOWSKA	INSTAL. INŻ.	SWK/0093/PWOS/14		12.2015r.
				Stadium: PB
				Firma: PROENCO ul. Warszawska 30/10 25–312 Kielce