



**Uwaga: Projektuje się wymianę istniejącej kraty łukowej na sito kanałowe. Wymaga to demontażu kraty łukowej oznaczenie nr. 1 na rysunku wraz z napędem i skrzynką sterowniczą.**

**Uwaga: Projektuje się wymianę istniejących pomostów i barierek na metalowe ze stali gatunek: S355 (dawnie oznaczenie 18G2A), cynkowana o kategorii odporności C4 (silna) zgodnie z PN-EN ISO 12944-2**

Nazwa rysunku:					Nr. rysunku:
SITO KANAŁOWE – PRZEKRÓJ A-A					3
Skala:					1:25
Objekt:					PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZAKRUCZE, GMINA MAŁOGOSZCZ
Komora kraty – obiekt 10, Piaskownik – obiekt 2					Stadium: PB
Projektował:	Specjalność:	Nr. pozwolenia:	Podpis:	Data:	Firma:
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL – 178/90		12.2015r.	PROENCO ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce
Asystent:					
mgr inż. M. CICHÓPEK				12.2015r.	
Sprawił:					
mgr inż. S.SADKOWSKA	INSTAL. INŻ.	SWK/0093/ PWOS/14		12.2015r.	