



Uwaga :

Istniejące zasilanie kraty oraz instalacja oświetleniowa przeznaczona jest do demontażu.
Do demontażu przeznacza się również skrzynkę zasilającą kratę oraz skrzynki żeliwne z których jest zestawiona rozdzielnia główna.
Do dalszej eksploatacji należy wykorzystać kabel sterowniczy YKSY 10 x 1,5 mm², który jest doprowadzony do sterowni zlokalizowanej w budynku administracyjnym.

ochrona przed dotykiem pośrednim
zerowanie

Nazwa rysunku: Projekt modernizacji zasilania w energię el. komorze krat					Nr rysunku: 3
Inwentaryzacja istniejących urządzeń					Skala: 1 : 50
Objekt: Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Zakrucze, gm. Małogoszcz					Stadium: PB/PW
Projektował:	Specjalność:	Nr upr.:	Podpis:	Data:	PROENCO Kielce ul. Warszawska 30/10
mgr inż. A. Wotowiec	INSTAL.-IN Ż.	132/77 KL-183/89	<i>[Signature]</i>	12.2015 r.	
Sprawdził:					
mgr inż. M. Łapiński	INSTAL.-IN Ż.	180/KL/72	<i>[Signature]</i>		