

Wg Rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zagospodarowanie Terenu Osiedlowego w Małogoszczu – Etap I – Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym

W związku ze skierowanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie jw. Gmina Małogoszcz działając na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie Nr 1

Proszę o podanie wymiarów projektowanych słupów tj. wysokość oraz czy oprawy mają być montowane na wysięgniku czy bezpośrednio na słupie.

Odp. na pytanie nr 1

Wysokość słupów określam – 4,0 m.

Oprawy mają być montowane bezpośrednio na słupie.

BURMISTRZ

Mariusz Piotrowski