

GMINA MAŁOGOSZCZ

ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz

NIP 656-22-18-144 REGON 291009811

tel. 041 38-60-100, tel./fax: 041 38-60-150

www.malogoszcz.eobip.pl; e-mail: drogi@malogoszcz.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów

unijnych ustalonych na podstawie art. 11 ust 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia:

Remont drogi gminnej- Nr 343030T – ul. Warszawskiej w Małogoszczu na dł. 455 mb.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

I. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 wraz z załącznikami:

- a) Skrócona dokumentacja techniczna
- b) Przedmiary robót.
- c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obmiaru robót.

II. Formularz OFERTA - Załącznik nr 2 wraz z załącznikami:

- a) kosztorys ofertowy

III. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3a

IV. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- Załącznik 3b

V. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej/ – Załącznik nr 4

VI. Wzór umowy – załącznik nr 5

VII. Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę –
Załącznik nr 6

Wykaz załączników składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7
- 2. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 8
- 3. Potencjał kadrowy – Załącznik nr 9

Zatwierdzam:
BURMISTRZ

Mariusz Piotrowski

Małogoszcz, dnia 06.09.2019 r.

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej ulica Warszawska w km 0+000- 0+455. W Małogoszczu

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- Wykonanie nawierzchni
- Elementy ulic
- Roboty wykończeniowe

W opracowaniu zawarto szczegółowy zakres robót drogowych, który podają:

- przedmiar robót
- kosztorys ofertowy.

II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejąca droga posiada na całym odcinku nawierzchnię bitumiczną o szerokości 7,50m do 8,0m w dostatecznym stanie technicznym . W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono :

- na niewielkich powierzchniach jezdni uszkodzenia nawierzchni bitumicznej w postaci spękań, spękań podłużnych rozgałęziających się. Stwierdza się postępującą degradację nawierzchni – warstwy bitumicznej,
- na niespękanej jezdni występuje nawierzchnia bitumiczna z licznymi ubytkami kruszywa
- miejscami widoczne spękania ziaren mineralnych w betonie asfaltowym
- niewielką deformację profilu podłużnego i poprzecznego jezdni
- nie stwierdzono kolein i utraty nośności podbudowy
- zaniżenia urządzeń obcych – studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej, zawory wodociągowe oraz kratki kanalizacji deszczowej w stosunku do nawierzchni drogi o ok 3do 5cm.

III. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE.

Remont drogi przewiduje się na odcinku 455,00mb.

Niweleta drogi oraz spadki poprzeczne zapewniają swobodny powierzchniowy spływ wód opadowych do krater istniejącej kanalizacji deszczowej.

Początek projektowanego do remontu odcinka przyjęto w km 0+000 drogi gminnej ulicy Warszawskiej w Małogoszczu, a koniec w km 0+455

Na całej długości i szerokości drogi będzie sfrezowana warstwa ścieralna grubości 6cm. W miejscach występowania spękań siatkowych zostanie wbudowana warstwa pośrednia z geosiatki na powierzchni łącznej 200m². Następnie wykonana nowa warstwa ścieralna gr.

6cm, wyregulowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej, zawory wodociągowe oraz kratki kanalizacji deszczowej do wysokości nowej nawierzchni drogi.

IV. PROFIL PODŁUŻNY.

Profil podłużny drogi nie ulegnie zmianie, niweleta drogi ze spadkami poprzecznymi zapewnia powierzchniowe odwodnienia drogi.

V. PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE.

Remontowana droga ma średnią szerokość jezdni 7,70 m, z obustronnymi chodnikami o szer. od 2 do 3 metrów, o nawierzchni z kostki betonowej w dobrym stanie technicznym, na chwilę obecną nie wymagają przebudowy. Istniejące pochylenia poprzeczne drogi ulegają zmianie poprzez właściwe wyprofilowanie istniejącej nawierzchni co ułatwi spływ wody opadowej.

Opis opracował: Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Dariusz Adamek
Nr upr. SWK/056/OWOD/06
mgr inż. Dariusz Adamek

Małogoszcz dn. 04.06.2018 r.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
woj. świętokrzyskie