

Tabela 7. Zestawienie studni wierconych na terenie gminy Małogoszcz

| Nr na rys. | Miasto/ /solectwo | Użytkownik | Rok budowy ujęty poziom wodonośny | Głębokość studni [m] | Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.] nawiercone ustabilizowane | Wydajność max [m³/h] Depresja [m] | Zatwierdzone zasoby ujęcia Depresja [m] | Uwagi |
|------------|----------------------|--|--|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bocheniec | ujęcie dla wsi | 1966 jura górna | 60,0 | 32,5 32,5 | 25,0 13,5 | – | studnia nieczynna |
| 2 | Bocheniec | studnia awaryjna ujęcia „Nowa Wieś” | 1995 jura górna | 40,4 | 18,0 16,5 | 42,0 5,5 | 42,0 | pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Jędrzejowskiego z dnia 10.12.2012 r.,znak:OŚR.6341.26.2012.ZS ważna do 31.12.2032 r. średni pobór wody z ujęcia 10,47 m³/h |
| 3 | Bocheniec | studnia zasadnicza ujęcia „Nowa Wieś” | 1985 jura górna | 35,0 | 18,0 16,2 | 42,0 4,2 | 4,2 | |
| 4 | Bocheniec | Ośrodek Wczasowy | 1962 jura górna | 61,0 | 23,0 16,6 | 12,6 4,7 | 12,6 4,7 | studnia czynna, pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Jędrzejowskiego z dnia 14.11.2003 r.,znak:OŚRiL.IV-6223/16/03, ważna do 31.12.2013 r. średni pobór wody z ujęcia 0,06 m³/h |
| 5 | Bocheniec | Ośrodek Wczasowy „Wierna” | 1981 jura górna | 26,0 | 15,0 8,6 | 17,6 4,4 | 17,6 4,4 | studnia czynna pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Jędrzejowskiego z dnia 20.06.2016 r.,znak:OŚR.6341.20.2016, ważna do 20.06.2026 r. średni pobór wody z ujęcia 0,33 m³/h |
| 6 | Bocheniec | Ośrodek wypoczynkowy „Bocheniec” | 1994 jura górna | 30,0 | 15,8 9,2 | 8,4 6,6 | 6,0 4,4 | studnia czynna |
| 7 | Kozłów | Szkoła Podstawowa i Agronomówka | 1971 kreda górna | 30,0 | 9,5 9,5 | 21,0 7,4 | 20,9 7,4 | studnia nieczynna |
| 8 | Kozłów | studnia awaryjna ujęcia „Kozłów | 1999 kreda górna | 75,0 | 20,8 20,8 | 38,5 7,5 | 40,0 | pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Jędrzejowskiego z dnia 22.12.2016 r., znak: OŚR.6341.49.2016 ważne do 31.12.2036 r. obecnie ujęcie jest nieczynne |
| 9 | Kozłów | studnia zasadnicza ujęcia „Kozłów | 1996 kreda górna | 70,0 | 19,6 19,6 | 60,0 12,0 | 8,0 | |
| 10 | Lasochów | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | 1988 kreda górna | 56,0 | 8,0 2,2 | 9,2 19,2 | 9,2 19,2 | studnia czynna |
| 11 | Ludwinów | Spółka Kólek Rolniczych | 1975 kreda górna | 26,5 | 13,0 1,2 | 6,0 11,0 | – | studnia czynna |
| 12 | Ludwinów | Ośrodek Rekreacyjny | 1988 kreda | 25,0 | 12,0 1,8 | 16,0 8,1 | 15,9 8,1 | studnia czynna |
| 13 | Małogoszcz | Cementownia „Małogoszcz” studnia nieczynna | 1970 czwartorzęd-jura | 100,0 | 25,0 12,4 | 123,9 11,3 | 210,0 13,6 | Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 02.05.2019 r. znak:KR.RUZ.4211.60.2019.DP ważna do 30 kwietnia 2049 r. średni pobór wody z ujęcia 3,29 m³/h |
| 14 | Małogoszcz | Cementownia „Małogoszcz” studnia czynna | 1975 jura górna | 85,0 | 20,0 16,2 | 126,1 14,6 | | |
| 15 | Małogoszcz | Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych | 1970 jura górna | 150,0 | 63,3 55,0 | 3,5 43,2 | 3,5 43,2 | studnia czynna |
| 16 | Mieronice | ujęcie dla wsi | 1984 kreda górna | 90,0 | 37,0 7,1 | 12,0 10,2 | 11,9 10,2 | studnia awaryjna |
| 17 | Mniszek | Ubojnia drobiu | 1963 kreda górna | 45,0 | 24,8 2,4 | 43,9 17,5 | 28,4 12,5 | studnia czynna |
| 18 | Wygnanów | Szkoła Podstawowa | 1985 kreda górna | 30,0 | 6,2 1,6 | – | – | studnia nieczynna |
| 19 | Zakrucze | PKP | 2018 czwartorzęd | 58,0 | 53,0 7,8 | 3,0 7,9 | 1,0 2,4 | studnia czynna |
| 20 | Złotniki | Zlewnia mleka | 1974 kreda górna | 30,0 | 14,0 3,5 | 9,9 9,0 | 9,9 9,0 | studnia czynna |
| 21 | Złotniki | Szkoła Podstawowa | 1978 kreda górna | 30,0 | 11,0 2,8 | – | – | studnia czynna |
| 22 | Złotniki | Wodomistrzówka | 1967 kreda górna | 30,0 | 20,0 4,5 | 5,6 6,5 | 5,6 6,5 | studnia nieczynna |
| 23 | Żarczyce Duże | studnia zasadnicza ujęcia „Leśnica” | 1971 kreda górna | 40,0 | 14,0 5,9 | 168,0 7,8 | 102,0 | pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Jędrzejowskiego z dnia 03.01.2013 r.,znak:OŚR.6341.25.2012.ZS. ważna do 31.12.2032 r. średni pobór wody z ujęcia 38,25 m³/h |
| 24 | Żarczyce Duże | studnia awaryjna ujęcia „Leśnica” | 1971 kreda górna | 40,0 | 17,5 5,9 | 138,4 10,8 | 4,1 | |
| 25 | Żarczyce Duże | Szkoła Podstawowa | 1964 kreda górna | 22,0 | 11,8 8,8 | 9,3 0,8 | – | studnia czynna |

Zestawienie własne na podstawie decyzji wodnoprawnych i „Inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska w gminie Małogoszcz, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie”