



Uziom sztuczny wykonać z wykorzystaniem konstrukcji stalowych w tym szczególnie zbrojenie ław fundamentowych  
Uziom dodatkowy (poziomy) prowadzić w ziemi na głębokości min.0,6m w odległości min.1m od fundamentów budynku.  
Złącza kontrolne należy instalować w sposób klasyczny lub w obudowach izolacyjnych wnekowych 150\*150\*100 mm zabudowanych na wysokości min 0,3m od poziomu terenu.  
Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn fi 8mm montować przy pomocy nakrętek mocujących lub układać w rurach PCV o gr. ścianki min.5mm ułożonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia, szczególnie dotyczy ściany frontowej w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do budynku.

LEGENDA

- zacisk kontrolny
- połączenie skręcane

DIANA		SUDÓŁ	
GMINA MAŁOGOSZCZ 28-366 MAŁOGOSZCZ, ul. Jaszowskiego 3a			
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNEM OBROTOWA ZEROWA W MAŁOGOSZCZU ul. w. 100m, 100m z zewnątrz, 100m			1E
INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJA ODOBODOWA			1:50
RZUT DACHU			05.2018
mgr inż. Józef Dosiopa	KL-120/06	05.2018	
mgr inż. Ryszard Górecki	SWK 0048/03	05.2018	